



Comando dei Vigili del Fuoco  
FIRENZE  
*pericula ignesque amo et domo*

Alla Organizzazione di volontariato Idra onlus

[idraonlus@pec.it](mailto:idraonlus@pec.it)

e p.c. Prefettura di Firenze

**Oggetto:** Progetto di sottoattraversamento ferroviario AV della città di Firenze.

Con riferimento alla PEC del 23/6/2023 di codesta Associazione si rappresenta che, ai sensi del DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono quelle di cui all’elenco contenuto nell’all.to I.

In particolare al numero 80 sono annoverate le “Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m” per le quali, prima della messa in servizio, sono effettuati i controlli di cui all’art. 4 comma 2. Va osservato che le “gallerie” sono inserite nella categoria A, ossia tra le attività che non prevedono una preventiva valutazione del progetto, ma soltanto una SCIA antincendio per l’esercizio dell’attività.

Il DM 28/10/2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” trova invece applicazione alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, prevedendo l’adozione di un piano di emergenza fin dalle fasi progettuali.

Ciò premesso, relativamente al progetto di cui all’oggetto, agli atti di questo Comando non risulta ancora essere stata depositata alcuna documentazione, tanto ai sensi del DPR 151/2011, quanto ai sensi del D.M. 28/10/2005.

Relativamente allo scavalco ferroviario AV Castello-Rifredi, personale di questo Comando in data 14 u.s., alla presenza di personale RFI, ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura, verificando che le dimensioni del manufatto (galleria di lunghezza inferiore ai 1000 m) non fanno ricadere l’opera tra quelle soggette a controllo da parte dello scrivente Comando.

Peraltro lo stato dei luoghi non fa ad oggi emergere elementi di rischio immediato di competenza del C.N.VV.F., non evidenziandosi casistiche attinenti al soccorso tecnico urgente di cui all’art. 24 del D.Lgs. 139/2006.

RG

IL COMANDANTE  
CESARIO

*(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)*